

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

IČO: 00018562

Sídlo/místo podnikání:

Slezská 100/7

12056 Praha

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:**Jméno:** MVDr. Otto Vraný**E-mail:** o.vrany.kvss@SVSCR.CZ**Telefon:** +420 317 742 033**Funkce/pracovní pozice:** ředitel**Kontaktní osoba:****Jméno:** Miroslava Kozáková**E-mail:** m.kozakova.kvss@svscr.cz**Telefon:** +420 317 742 033**Funkce/pracovní pozice:** účetní**Organizační útvar:**

Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj

Telefon: +420 317 742 033**Fax:** +420 317 742 072**Kontaktní adresa:**

Černoletská 1929

256 38 Benešov

Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Výměna havarijního stavu zářivkových svítidel v budově pracoviště KVS SVS Mladá Boleslav - Kosmonosy**Druh zadávacího řízení:** VZMR: Otevřená výzva**Druh VZ:** Dodávky (zboží)**Systémové číslo:** T002/22/V00058501**Dne**

13.07.2022 14:05:00

[detail VZ](#)

Text odpovědi

Tímto poskytuje zadavatel dodavateli ve věci veřejné zakázky s názvem **Výměna havarijního stavu zářivkových svítidel v budově pracoviště KVS SVS Mladá Boleslav - Kosmonosy** vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádosti jednoho či více dodavatelů nebo na základě rozhodnutí zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozí žádosti dodavatelů

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem bez předchozí žádosti dodavatele jsou uvedeny v následujícím číslovaném přehledu.

Číslo vysvětlení zadávací dokumentace 1.

Text vysvětlení zadávací dokumentace Dobrý den, prosím o uvedení technické specifikace původních svítidel.

Odpověď: V návaznosti na Váš e mail, Vám sděluji, že původní zářivková svítidla jsou 2x40 W.

Číslo vysvětlení zadávací dokumentace 2.

Text vysvětlení zadávací dokumentace Měl bych otázku ohledně současného stavu svítidel. Fotky prostor by určitě pomohly, při návrhu nových svítidel. Případně jaké máte požadavky na nové svítidla. Na stránkách VZ jsem žádné specifikace nenašel.

Odpověď: V návaznosti na Váš e mail Vám sděluji, že nová zářivková svítidla by měla být minimálního výkonu 2x36 W. Tak, aby byly splněny požadavky na osvětlení stanovené v Nařízení vlády č.361/2007.

Vytvořil

Jméno a příjmení

Miroslava Kozáková v.r.

Doručení

Datum

13.07.2022 14:10:08