







Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
201	PRACOVNÍ MÍSTNOST	32,75
202	CHODBA	8,35
203	ČIŠTIVA KUCHYNKA	7,50
204	UMÝVÁRNA	4,40
205	PŘEDSÍŇ	3,41
206	KANCELÁŘ VED.	14,00
207	KANCELÁŘ HOSP.	14,30
208	WC	3,50
209	SCHODIŠTĚ	14,20
210	BALKÓN	1,92

LEGENDA MÍSTNOSTI

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

-  RS2/14
Zásuvka 230V/16A pro napojení PC
vybavena vestavěnou optickou ochranou
proti přepětí typ "D"
-  RS2/14
Zásuvka 230V/16A pro napojení PC
-  RS2/40
Zásuvka 230V/16A pro napojení
spotřebičů mimo PC
obvody vybaveny proudovým chráničem
-  N/re/52
Svítidlo nouzové LED 8-12W v vlnistém zdrojem
vyznačením směru úniku, doba nezávislosti 1hodina
-  A/re/51
Svítidlo kruhové s kompaktní zářivkou, IP20, krycí sklo
prísosozné, el. předrodník
-  SB/re/51
Tlačítko se signálkou

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-S
OCHRANNA OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2
411.2 – ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTI)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI)
411.3.1 – OCHRANNE UZEMNĚNÍ A OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 – DOPLNKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Zodp. proj. profese	Vypracoval
---------------------	------------

LUTONSKÝ TOMAŠ	LUTONSKÝ TOMAŠ
----------------	----------------

Kroj : Zlínský	k.ú. Luhačovice
----------------	-----------------

Investor : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1937/1 148 00 Praha 11	
--------------------------------------------------------------------------------------	--

Akce: Oprava a doplnění silových rozvodů v objektu správy CHKO Bílé Karpаты a KS Zlín Nádražní 318 763 26 Luhačovice	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Objekt: S001 – objekt správy CHKO	
-----------------------------------	--

Profese: D1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
----------------------------------------------------	--

PŮDORYS 2.NP - ELEKTROINSTALACE	
---------------------------------	--

LUTONSKÝ TOMAŠ
Chelčického 826
MALENOVCE 763 02
tel.: 603 171 753
email: l.lutonisky@volny.cz
IČO: 666 03 773

Datum	09/2014
Stupeň PD	RDS
Formát	6xA4
Zakázkové číslo	
Objekt	S001
č.výkresu	
D1.4-02	1:50