



Rozvaděč	RS2
Typ	HAGER FME33
Provedení	NASTĚNNÝ
Přívod / vývody	ZDOLA / NAHORU
Rozměr š x v x h [mm]	(800x500x161), 108modulů
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 44 / 20
Vnější vlivy (prostředí)	DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S
OCHRANNA OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
411.2 – POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTIKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPRAŽKY NEBO KRYTY
411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTIKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 – DOPLNKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIC

	Zodp. projektant	Vypracoval	LUTONSKÝ TOMAŠ	
	LUTONSKÝ TOMAŠ	LUTONSKÝ TOMAŠ		
Kroj : ZLINSKÝ			k.ú. Luhačovice	
Investor : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11				
Akce: Oprava a doplnění silových rozvodů v objektu správy CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín Nádražní 318 763 26 Luhačovice				
Objekt: S001 – objekt správy CHKO	Zakázkové číslo			
Profese: D1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Objekt			
SCHÉMA ROZVADĚČE RS2			č. výkresu	D1.4-04
			měřtko	--

LUTONSKÝ TOMAŠ
CHEČICKÉHO 826
MALENOVICE 763 02
tel.: 603 171 753
email: tlutonsky@volny.cz
iČO: 666 03 773

7.2. projekt

Datum 09/2014
Stupeň PD RDS
Formát 4xA4
SO01.1