



SCHÉMA ZAPOJENÍ



PŮDORYS M1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1... NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – TEPELNÝ VÝKON 18,1–91,0 kW S TOPNÝMI PLOCHAMI Z NEREZOVÉ OCELI
- 2... KOTLOVÁ VESTAVĚNÁ EKVIKTERNI REGULAČE VČETNĚ VENKOVNÍHO ČIDLA
- 3... PŘÍPOJOVACÍ SADA 80/100kW S ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÝM OBĚHOVÝM ČERPADLEM POJIŠŤOVACÍM VENTILEM A UZAVÍRACÍMI ARMATURAMI
- 4... KONCENTRICKÉ VEDENÍ VZDUCHU/SPALINŮ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE DN100/150 (celková délka 2,0m, 2x koleno 45°)
- 5... NEPŘÍMOTOPENÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV – S T Á V A J Í C Í
- 6... MEMBRANOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 80 litrů
- 7... ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO NESMĚŠOVANÝ OKRUH S ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÝM ČERPADLEM
- 8... ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO SMĚŠOVANÝ OKRUH S EL. ŘÍZENÝM ČERPADLEM A TŘÍCESTNÝM VENTILEM SE SERVOPOHONEM
- 9... TERMOHYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKŮ – S T Á V A J Í C Í
- 10... KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ–SBĚRAČ – S T Á V A J Í C Í
- 11... ÚPRAVNA VODY–AUTOMATICKÝ DUPLEXNÍ ZMĚKČOVAČ PRO PRŮTOK DO 25l/min

LEGENDA ARMATUR

- F... FILTR ZÁVOTOVÝ  
VK... VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT  
AOV... AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
JAROSLAV ZÍKA		JAROSLAV ZÍKA	
INVESTOR: ČR–SSHR, ŠERŤKOVÁ 616/1, PRAHA 5		TEL. 604446637	
AKCE: POLORA - TZH		STUPEŇ: DPS	
REKONSTRUKCE 6-ti KOTELN		DATUM: 03.2015	
NÁZEV VÝKRESU: POMOCNĚ PROVOZY KOTELNA - VYTÁPĚNÍ		MĚŘITKO	ČÁST
		D.1.4.	04
		Č. VÝKR.	04
		Č. PARÉ	