



SCHÉMA ZAPOJENÍ



PŮDORYS M1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1... NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – TEPELNÝ VÝKON 18,1–91,0 kW S TOPNÝMI PLOCHAMI Z NEREZOVÉ OCELI
- 2... KOTLOVÁ VESTAVĚNÁ EKVITERMNÍ REGULACE VČETNĚ VENKOVNÍHO ČIDLA
- 3... PŘIPOJOVACÍ SADA 80/100kW S ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÝM OBĚHOVÝM ČERPADLEM POJIŠŤOVACÍM VENTILEM A UZAVÍRACÍMI ARMATURAMI
- 4... KONCENTRICKÉ VEDENÍ VZDUCHU/SPALINŮ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE DN100/150 (celková délka 5,3m, 2x koleno 87°)
- 5... NEPŘIMOTOPENÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV, OBSAH 300 litrů
- 6... MEMBRANOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA OBJEM 80 litrů
- 7... ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO NESMĚŠOVANÝ OKRUH S ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÝM ČERPADLEM
- 8... ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO SMĚŠOVANÝ OKRUH S EL. ŘÍZENÝM ČERPADLEM A TŘÍCESTNÝM VENTILEM SE SERVOPOHONEM
- 9... TERMOHYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKŮ – S T A V A J Í C Í
- 10... KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ–SBĚRAČ – S T A V A J Í C Í
- 11... ÚPRAVNÁ VODY, ZMĚKČOVAČ – S T A V A J Í C Í

LEGENDA ARMATUR

- KK... KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- F... FILTR ZÁVITOVÝ
- VK... VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- AOV... AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
JAROSLAV ZÍKA		JAROSLAV ZÍKA	
INVESTOR: ČR–SSHR, ŠERŤKOVÁ 616/1, PRAHA 5		TEL. 604446637 140 00 PRAHA 4	
AKCE: POLORA - TZH		STUPEŇ: DPS	
REKONSTRUKCE 6-tí KOTELN		DATUM: 03.2015	
NÁZEV VÝKRESU: PROVOZVNÍ BUDOVA KOTELNA - VYTÁPĚNÍ		MĚŘÍTKO	Č. PŘÍK.
		Č. VÝK.	03