

Zadavatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 013 12 774

Veřejná zakázka:
„Dodávka záložních zdrojů a výměna baterií záložních zdrojů UPS“

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2

Česká republika - Státní pozemkový úřad, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, obdržel dne 15. 2. 2016 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Poptávaný záložní zdroj UPS 800W / 1000VA má být v provedení On-line, nebo Line-Interactiv nebo Off-line

Odpověď:

Záložní zdroj by měl být ve variantě On-line nebo Line-interactive.

Dotaz č. 2:

Rozšiřující sada baterií pro dobu zálohování 40 minut při výstupním výkonu 400W má být součástí zdroje UPS nebo lze řešit externím bateriovým modulem.

Je pro takto dlouhou dobu zálohování odpovídající výška záložního zdroje 2U nemá být spíš výška 3U. Lze uvést referenční typ zdroje UPS.

Odpověď:

Řešení vyžadujeme 2U tak, abychom zachovali stejné uspořádání v rackových skříních. Rozšířená sada baterií by měla být součástí UPS.

Dotaz č. 3:

Jak u poptávaného záložního zdroje UPS 800W / 1000VA poskytnout garanci na kompatibilitu s OS, který ještě není k dispozici. Windows Server 2016 je v současné době ve vývoji, a vydání finální verze je plánováno na druhou polovinu roku 2016.

Odpověď:

Windows Server 2016 již vyšel v několika verzích „technical preview“ a finální verze by se v této otázce neměla příliš lišit. Garanci lze zajistit po celou dobu poskytování záruky např. dodáním nového kompatibilního firmware po vydání finální verze MS Windows Server 2016.

Dotaz č. 4:

Pro záložní zdroje typ 1 až 3 je nutné přesně identifikovat jednotlivé modely zdrojů UPS v podobě Product Number (číslo produktu), např. SUA2200RMI2U atd.

Odpověď:

Typ 1 - APC Smart UPS SUA2200I (Tower)

Typ 2 - APC Smart UPS SUA2200RMI2U (Rack mount)

Typ 3 - APC Smart UPS SUA3000RMI3U (Rack mount)

Dotaz č. 5:

Co je předmětem oprav u záložních zdrojů typ 1 až 3? Jedná se jen o výměnu baterií a případnou kalibraci? Jsou požadovány na jiné opravy nebo dodávky jiných náhradních dílů, spotřebního materiálu atd. včetně profylakticky servisní údržby. Pokud ano, je nutné přesně specifikovat.

Odpověď:

Jde pouze o výměnu baterií, kalibraci (případně zátěžový test) u funkčních UPS.

Dotaz č. 6

Co je předmětem tříleté záruky u oprav u záložních zdrojů typ 1 až 3 když záruka na baterie a případně na práci spojenou s výměnou baterií jsou dva roky.

Odpověď:

U všech zařízení běžně vyžadujeme tříletou záruku, zde se jedná o záruku na práce při výměně baterie a kalibraci. Na samotné bateriové články postačuje pouze dvouleté záruční doba, vzhledem k povaze tohoto zboží se nedá záruka vyšší než dva roky očekávat.

Dotaz č. 7

Dodávka (doprava) záložních zdrojů UPS 800W / 1000VA se realizuje na adresu Husinecká 11, Praha 3. Na této adrese se provádí i případný záruční servis nebo tyto záložní zdroje Kupující posílá na opravu k Prodávajícímu (uchazeč)? Návrh Kupní smlouvy na rozdíl od Výzvy k podání nabídky připouští víc míst plnění.

Odpověď:

UPS budou přesunuty na jednotlivé pracoviště SPÚ a v případě poruchy budou vyměněny za jiné pomocí vlastních zdrojů. Záruční servis bude probíhat na adrese Husinecká 11a, Praha 3 (v odůvodněných případech je rovněž možné odvézt UPS na dílnu).

Dotaz č. 8

Výměna baterií u záložních zdrojů typ 1 až 3 se realizuje na adresu Husinecká 11, Praha 3 nebo tyto záložní zdroje Kupující posílá na opravu k Prodávajícímu (uchazeč)?

Odpověď:

Výměna baterií a kalibrace bude provedena ve dvou etapách na adrese Husinecká 11a, Praha 3. V odůvodněných případech je rovněž možné odvézt UPS na dílnu.

Dotaz č. 9

V čl. 4.3 Kupní smlouvy „Prodávající je povinen společně s dodáním předmětu koupě kupujícímu doložit potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného hardware (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.“

Je tento požadavek oprávněný?

Jak postupovat pokud výrobce nemá své vlastní zastoupení v ČR nebo SK?

Může toto potvrzení vydat sám prodávající, pokud je zastupuje v ČR nebo je jeho přímým prodejcem?

Lze vhodnost zboží pro využití v ČR doložit CE certifikací, porovnáním Product Number s katalogovým listem atd.

Odpověď:

Článek 4.3 je běžným ujednáním, kde se prodávající zaručí, že dodávané zboží splňuje právní a zákonné podmínky pro provoz v ČR a že je určeno pro český trh. Pokud výrobce nemá zastoupení pro ČR, pak je možné toto doložit od jiného evropského zastoupení (případně zastoupení pro region EMEA). Pokud je prodávající zástupcem výrobce pro ČR, pak může toto potvrzení vystavit sám. Vhodnost zboží lze také doložit certifikací CE nebo porovnáním PN s katalogovým listem.

Dotaz č. 10

Není článek 6.8 v rozporu s čl. 6.6 Kupní smlouvy a neomezuje / nepoškozuje nepřiměřeně Prodávajícího, který je slabší stranou smluvního vztahu.

Kupující může např. v předposlední den splatnosti faktury uplatnit požadavek dle čl. 6.8 a tím finančně poškodit Prodávajícího nepřiměřeně dlouhou splatností faktury.

Proč se neuplatňuje Kupující standardní postup, kdy organizační složka státu podepisuje Smlouvu až v okamžiku kdy má přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu a disponuje s nimi na účtu.

Jedná se dále i o rozpor s čl. 11.3 Smlouvy, který je navíc z hlediska termínů zmatečný.

Odpověď:

Článek 6.8 je běžnou součástí smluvních vztahů SPÚ a vychází z doporučení Odboru právního SPÚ. Z výše uvedeného vyplývá, že kupující je organizační složkou státu a je závislý na přísunu finančních prostředků ze státního rozpočtu (Výdaje státního rozpočtu pokrývají činnosti státu) a může nastat situace, kdy prostředky ze státního rozpočtu nebudou převedeny. Tím, že stav účtu je závislý na převodu financí ze státního rozpočtu, tak kupující neovlivní, pokud dojde k nepřevedení fin. prostředků na účet kupujícího, tzn. že kupující nemůže uhradit včas kupní cenu bez jeho zavinění.

Dotaz č. 11

V čl. 1.3 Kupní smlouvy „Prodávající se na základě této Smlouvy zavazuje poskytovat kupujícímu i služby podpory (dále jen „Podpora“), spočívající v opravě a odstraňování vad předmětu koupě nahlášených kupujícím po celou dobu trvání záruční doby (viz čl. 2.1 této Smlouvy níže). Podpora bude provedena prodávajícím následující pracovní den po nahlášení vady předmětu koupě a prodávající ji bude provádět pro kupujícího bezplatně.

Ve Výzvě k podání nabídky je uvedena reakční doba do 5 pracovních dní stejně jako v příloze č. 1 Smlouvy, na který se odkazuje čl. 7.3 této Smlouvy

Odpověď:

Čl. 1.3 Návrhu kupní smlouvy bude upraven v souladu s výzvou a přílohou č.1 Smlouvy.

Současně zadavatel poskytuje dodatečnou informaci z vlastního podnětu. Původní termín pro podání nabídek se ruší a nahrazuje se novým.

Zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídky na 29. 2. 2016 do 12:00 hod.

V Praze 22. 2. 2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

13

.....
Ing. Milan Rybka

ředitel Sekce provozních činností

Seznam příloh:

Návrh kupní smlouvy