

ozn.	název	plocha (m2)
101	CHODBA	42,0
102	CHODBA	25,8
103	POKOJ	16,5
104	POKOJ	16,0
105	KOUPELNA-WC	7,0
106	POKOJ	32,6
107	POKOJ	24,9
108	KOUPELNA-WC	16,5
109	KUCHYŇKA	20,7
110	PERSONÁL	13,2
111	WC-PERSONÁL-PŘEDSÍŇKA	1,1
112	WC-PERSONÁL	2,9
113	BALKÓN	6,9
114	TERASA	48,4

LEGENDA:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- SMÍŠENÁ VODA-40st.C

● POŽÁRNÍ ÚSEK-STROP
POŽÁRNÍ PRŮCHODKY -UMOŽNIT PŘÍSTUP

(S) ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

(V) STOUPACÍ POTRUBÍ VODY

KU- KULOVÝ UZÁVĚR
KUv- KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
ZV- ZPĚTNÝ VENTIL
VPOD- VENTIL PODOMÍTKOVÝ
VP- PODLAHOVÁ VPUST PACHOTĚSNÁ
S.H.- SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY

ZODP. PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	
Panicová	Panicová	Panicová	

INVESTOR: Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno 612 47

MÍSTO STAVBY: Centrum Kociánka-budova C-1.np. k.ú.Královo Pole, parc.č.4181/1

AKCE: **UBYTOVÁNÍ-4 POKOJE PRO IMOBILNÍ**
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY

OBJEKT: **ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

OBSAH: **PŮDORYS 1.NP**

Ing. Miriam Panicová
- projektová činnost
Mikulčická 14, 627 00 BRNO
tel.: 737942578
e-mail: mpanicova@volny.cz

FORMÁT	4*A4
DATUM	02/2017
STUPEŇ	DSP
ZAK. Č.	ZT17-009
ARCH. Č.	ZT17-009/402
MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES ČÍSLO	**402**