




Půdorys plotové zdi (řešené části) - bourání




Pohled P1 plotové zdi - bourání



Půdorys plotové zdi (řešené části) - navržené




Pohled P1 plotové zdi - navržené



POZN.:

- kotvení plotové zdi provedeno pomocí závitové tyče Ø14mm do hloubky min 150mm původní obvodové stěny adm. objektu
- výplň otvoru pro kotvu tzv. chemickou kotvou



VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM. verze 27.09.2017

Vypracoval :		Zodp. projektant :	
Ing. Michael MARTIN		Ing. Radek DĚDINA	
Investor :		DIGITRONIC CZ s.r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové	
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4			
Místo stavby :			
k.ú. Nasavrkvy 701637 parc.č. 37			
Stavba :	Stavební úpravy	Datum :	
SO-PS:	Zateplení AB CHKO Železné Hory	Formát :	
		Měřítko :	
		Stupeň PD	
Obsah :	Řešení plotové stěny, kotvení	DPS	
		D03	