




Skladba stropu S4 (půda) - stávající stav




Skladba šikmého stropu S2 - stávající stav



Skladba stropu S4 (půda) - navržený stav



Skladba šikmého stropu S2 - navržený stav



- POZN.:
- Pro položení nové tepelné izolace ve skladbě S4 je nutné odkrýt fošnového záklopu tl.40mm, který se následně namontuje zpět, kotvení pomocí hřebů.
  - Perforaci parotěsné fólie eliminovat pomocí bitumenové pásky v místě vrutu (mezi SDK deskou a parotěsnou fólií)
  - U skladby S2 dojde k demontáži stávajícího SDK podhledu včetně ocelového roštu a původní izolace. Nově osazená tepelná izolace v tl.140mm bude mezi krokvení, drátováno na spodní hraně pro uchycení. Druhá vrstva tepelné izolace v tl.140mm bude osazena mezi spodní hranu krokví po hranu nově montovaného ocelového roštu SDK z CD profilů, které budou zavěšeny na krokrových závěsech 250mm. Na CW profil bude kontaktně přilepena parotěsná fólie, která bude, v místě plánovaných průníků kotvicích vrutů SDK desky, opatřena bitumenovou páskou mezi SDK deskou a parotěsnou fólií z důvodu četné perforace kotvicími vruty a zacelení těchto průstupů. Veškeré NN instalace musí být opatřeny speciální parotěsnou membránou lepenou na parotěsnou fólii.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.						verze 27.09.2017	
Výpracoval :		Zodp. projektant :		DIGITRONIC CZ s.r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové			
Ing. Michael MARTIN		Ing. Radek DĚDINA					
Investor:		Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4					
Místo stavby :		k.ú. Nasavrky 701637 parc.č. 37					
Stavba:		Stavební úpravy		Datum : 06/2017 Formát : 2xA4 Měřítko : 1:10 Stupeň PD DPS			
SO-PS:		Zateplení AB CHKO Železné Hory					
Obsah :		Detail stropních konstrukcí					
				D04			