CYKY 5Cx6		PŘÍVOD ZE STÁV. ROZVADĚČE RP1/4
CYKY 3Cx1,5		OVLÁDÁNÍ ZE STÁV. ROZVADĚČE RP1/4
CYKY 5Cx2,5	□	VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
CYKY 3Cx2,5	□	VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
CYKY 3Cx2,5	□	VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
CYKY 5Cx2,5		KLADKOSTROJ
CYKY 3Cx1,5	⨯	S1
CYKY 3Cx2,5	⊂	Z1/1
CYKY 3Cx2,5	⊂	Z1/2-3
CYKY 3Cx1,5		VYHŘÍVÁNÍ DVEŘÍ
CYKY 3Cx1,5	⊡	ZDROJ. AUT. BATERIE
CYKY 3Cx1,5	•	PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
CYKY 3Cx2,5	•	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ NA ODPADKY
CY 6mm^2		DOPLŇ. POSPOJ.
CYA 25mm^2		PŘÍVOD UZEMNĚNÍ
CY 6mm^2		PŘÍVOD VODY
CY 6mm^2		VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
CY 6mm^2		VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
CY 6mm^2		VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA



R-CH - SKŘÍŇ HAGER FWB32
550 x 500 x 161 mm
KRYTÍ : IP 30/20
POTŘEBA : 1ks

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C ; 3N PE AC 50 Hz 400V/TN-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A VÝROBKY NAVRŽENÉ V TÉTO PD LZE ZAMĚNIT PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A A PROJEKTANTEM ZA OBDOBNÉ JINÉHO VÝROBCE PŘI DODRŽENÍ DANÝCH VLASTNOSTÍ A CENOVÝCH RELACÍ !

ZODP. PROJEKTANT V. PÁRTL	VYPRACOVAL V. PÁRTL	**VÁCLAV PÁRTL** PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ POD SKALKOU 543, ČESKÝ KRUMLOV	
INVESTOR SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA 1.MÁJE 260/19, VIMPERK II, 38501		ZAK. ČÍSLO	**28 - 16**
AKCE **PŘÍSTAVBA CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ ÚP ČESKÉ ŽLEBY** **parc.č.228/1, k.ú. ČESKÉ ŽLEBY**		DATUM	05/2016
		MĚŘÍTKO	1:10
		FORMÁT	2 A4
DRUH PŘÍLOHY **ROZVADĚČ R-CH**		Č.PARÉ	Č.VÝKRESU E 4