

Příloha č. 2 – Popis rozmístění

Monitoring fyzikálních veličin bude probíhat v budově A a budově B, v příloze č.1 je u každé sondy uvedeno, zda je v místnosti přístupná ethernetová zásuvka či požadavek na řešení přenosu wifi.

Standardizovaná laboratoř má rozměry cca 4x6 m, budova B musí komunikovat s budovou dosavadním vedením interní sítě, bude-li kapacitně stačit.

Budova B: dvoupodlažní budova s celkovým počtem sond: 24 ks

1. NP – celkem 9 sond (3 v místnosti s ethernetem, 1 v místnosti s ethernetem, tři v sousední místnosti, jedna sonda ob místnost, 1x chladicí box s ethernetem ve vedlejší místnosti
2. NP – všech 15 sond je v dosahu ethernetové zásuvky v rámci
- 3.

Budova A: umístění jednotlivých sond je řešeno v rámci 4 pater budovy, celkový počet sond: 162 ks

1.PP – 2x mrazák a 1x lednice s ethernetem ve vedlejší místnosti, 2x lednice v místnosti s ethernetem, 1x hlubokomrazicí box musí být řešen wifi, 1x lednice s ethernetem ve vedlejší místnosti, 1x lednice s ethernetem ob místnost

1.NP – 2x chladicí box bez ethernetu, 2x mrazák s ethernetem ve vedlejší místnosti, 15x lednice či termostat s ethernetem ve vedlejší místnosti, 17x lednice, mrazák či termostat s ethernetem v místnosti, 20x zařízení s ethernetem v místnosti, 13x zařízení s ethernetem ve vedlejší místnosti,

2.NP – 47x zařízení v místnosti s ethernetem, , 26x zařízení s ethernetem ve vedlejší místnosti, 5x zařízení s požadavkem na wifi

3.NP – 18x zařízení s ethernetem v místnosti, 2x zařízení s ethernetem ve vedlejší místnosti, 22x zařízení s požadavkem na wifi