


legenda materiálů

 ztracené bednění

poznámky

Beton C16/20 - XC2
Zákl. spáru musí před betonáží převzít autorizovaný geolog.

První úroveň základů je tvořena patkami z prostého betonu.
Velikost těchto patek bude přizpůsobena dle místních geologických poměrů při převzetí základové spáry.

Na těchto patkách jsou navrženy výrobcem kontejnerů požadované patky z vyztuženého betonu o půdorysných rozměrech 250x250 mm.

kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech
±0,000 = 229,250 m n.m.
výškový systém BPv

razítka

MLAA Nesmí být šířeno bez písemného souhlasu MLAA.

Mizera Lichý Aster ARCHITEKTI

zodp.proj.	Ing. arch. Jakub Mizera
architekti	Mizera Lichý Aster ARCHITEKTI s.r.o.
zpracoval	Bc. Vladimíra Bajcarová
akce	Nové hygienické zázemí pro návštěvníky s místem pro bezpečné uschování osobních věcí na místech sloužícím návštěvníkům CR (uzamykatelné skříňky)
objekt	SO 01 stálé hygienické zázemí pro návštěvníky
část	D.1.1 architektonicko stavební řešení

obsah **základy**

č.zak.	2020_039	měřítko 1:50	č.výkr.
datum	31.10.2021	stupeň DSP	D.1.1.2