






TABULKA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV	VÝMĚRA [m2]	PODLAHA	STĚNY
8.01	VÝTAH - ROZVADĚČE	1,775	KER.DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA
8.02	SKLAD - ÚKLID	6,079	KER.DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA
8.03	PŘEDSÍN	12,562	KER.DLAŽBA	OBKLAD

LEGENDA:

-  STROPNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ PRO SVÍTIDLO LED, IP20
-  NÁSTĚNNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ PRO SVÍTIDLO LED, IP20
-  STROPNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ PRO SVÍTIDLO LED, IP20 / NOUZOVÝ ZDROJ
-  SILNOPROUDÝ VÝTAHOVÝ ROZVADĚČ
-  POHYBOVÉ ČIDLO PRO OVLÁDÁNÍ SVĚTEL

EL. SOUSTAVA: 3/N/PE, AC, 400/230V, TN - S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČI, POJITSTKAMI)  
- MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM  
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ODP. PROJEKTANT:	ING. DUŠAN MELZER		<b>STATIKA</b> ING. DUŠAN MELZER U Školky 889, 149 00 Praha 4 GSM: +420 724 343 716 mail: <a href="mailto:dušan.melzer@gmail.com">dušan.melzer@gmail.com</a>	
VYPRACOVAL:	ING. IVAN KRAUS			
OBJEDNATEL:	KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ PČR			
AUTOR PD:	STATIKA D72 - ING. DUŠAN MELZER			
STAVBA:	REKONSTRUKCE 2 VÝTAHŮ č. parc.9 19/2, k.ú. Nusle, Kongresová 2/1666, Praha 4	DATUM:	08/2016	KOPIE:
INVESTOR:	KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ PČR, KONGRESOVÁ, PRAHA 4	ZAKÁZKA:	16035	
		MĚŘÍTKO:	1:50	
ČÁST PD:	D1.4. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	FORMÁT	A2	
VÝKRES:	STUPEŇ PD: PDPS			ČÍSLO VÝKRESU:  D1.4-E01
STAVEBNÍ ÚPRAVY 8.NP - PŮDORYS				