



**OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2**

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO
OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM, SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ OBVODY A VYBRANÉ SVĚTLENÉ OBVODY
JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA

SVĚTELNÉ ROZVODY CYKY J(0) (3,5)x1,5

ZÁSUVKOVÉ ROZVODY CYKY J (3,5)x2,5

VEŠKERÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU,
V PODLAŽE V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH A V DUTINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- TYPOVÝ MŘÍŽOVÝ KABELOVÝ ŽLAB NAPŘ.M2 100/50
- ZÁSUVKA VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ 230V/16A IP 44
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 230V/10A, IP44
- PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 4522lm/46W
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM 1x11W
- VENTILÁTOR – DODÁVKA VZT
- UZEMNĚNÍ KONSTRUKCE RACKŮ NA STÁVAJÍCÍ ZEMNÍČÍ SÍŤ OBJEKTU (PROVĚŘIT BĚHEM REALIZACE STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ)
- HOP HLAVNÍ OCHRANNÁ (UZEMŇOVACÍ) PŘÍPOJNICE
- ROZVÁDĚČ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

název stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU SPRÁVY NP ŠUMAVA, UL. 1.MÁJE 260/19, VIMPERK			
místo stavby	investor		
generální projektant MILOTA Kladno s.r.o. Hulská 1557 272 01 Kladno IČO: 47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202	zpracovatel TZB-Consult Prague s.r.o. Ing. Ondřej Židek J. Seiferta 399 250 65, Libušinec tel.: +420 603 325 759 www.tzb-consult.cz info@tzb-consult.cz	autorizace 	
číslo zakázky	číslo zakázky zpracovatele	datum	
revize	odpovědný projektant ING. ONDŘEJ ŽIDEK	podpis	
	hlavní inženýr projektu TOMÁŠ MRAČKO	podpis	
	vypracoval JAROSLAV ŠEBEK	podpis	
	kontroloval JAROSLAV ŠEBEK	podpis	
schema	stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / PROVÁDĚNÍ STAVBY	kód	DSP / DPS
	část D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
	stavební objekt SO-03 NÁHRADNÍ ZDROJ		
	profesní díl D.05 – ELEKTROINSTALACE		
	název přílohy ELEKTRO-PŘÍZEMÍ		
datum	měřítko	formát	paré
01/2017	1:50	10xA4	
část	objekt	díl	revize
D .SO-03. 05. 04			