










**OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2**





ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO  
OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM, SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ OBVODY A VYBRANÉ SVĚTLENÉ OBVODY  
JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

**POZNÁMKA**

SVĚTELNÉ ROZVODY CYKY J(0) (3,5)x1,5  
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY CYKY J (3,5)x2,5  
VEŠKERÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU,  
V PODLAŽE V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH A V DUTINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

**LEGENDA ELEKTROINSTALACE**

-  TYPOVÝ MŘÍŽOVÝ KABELOVÝ ŽLAB NAPŘ.M2 100/50
-  ZÁSUVKA VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ 230V/16A IP 44
-  SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 230V/10A, IP44
-  PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 4522lm/46W
-  NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM 1x11W
-  VENTILÁTOR – DODÁVKA VZT
-  UZEMNĚNÍ KONSTRUKCE RACKů NA STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ SÍŤ OBJEKTU  
(PROVĚŘIT BĚHEM REALIZACE STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ)
-  HOP HLAVNÍ OCHRANNÁ (UZEMŇOVACÍ) PŘÍPOJNICE
-  RVF ROZVÁDĚČ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

název stavby <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU SPRÁVY NP ŠUMAVA, UL. 1.MÁJE 260/19, VIMPERK</b>				
místo stavby		investor		
generální projektant  MILOTA Kladno s.r.o. Hrušská 353 272 01 Kladno IČO: 43550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202		zpracovatel  TZB-Consult Prague s.r.o. Ing. Ondřej Židek J. Štefánka 399 250 65, Lišeň tel.: +420 603 325 759 www.tzb-consult.cz info@tzb-consult.cz		autorizace 
číslo zakázky		číslo zakázky zpracovatele		
revize		datum		2016/74
		odpovědný projektant		
		ING. ONDŘEJ ŽÍDEK		
		hlavní inženýr projektu		podpis
		TOMÁŠ MRAČKO		
		vypracoval		podpis
		JAROSLAV ŠEBEK		
		kontroloval		podpis
		JAROSLAV ŠEBEK		
schema		stupeň dokumentace		kód
		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / PROVAZENÍ STAVBY		<b>DSP / DPS</b>
		část		
		D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
		stavební objekt		
		SO-03 NAHRADNÍ ZDROJ		
		profesní díl		
		D.05 – ELEKTROINSTALACE		
		název přílohy		
		<b>ELEKTRO 2NP A</b>		
datum		měřítko		formát
01/2017		1:50		6xA4
část	objekt	díl	příloha	revize
<b>D</b>	<b>.SO-03</b>	<b>.05</b>	<b>.06</b>	.