



DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RH

DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČŮ DLE VÝKRESOVÉ
DOKUMENTACE, ÚPRAVA KRYCÍCH PLECHŮ, DOPLNĚNÍ DIN LIŠTY,
VYDRÁTOVÁNÍ ATD.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NAPĚTÍ OCHRANNÝMI PRVKY.
ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ OBVODY BUDOU VYBAVENY DOPLŇKOVOU
OCHRANOU POMOCÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ S REZIDUÁLNÍM
PROUDEM 0,03A.

název stavby			
STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU SPRÁVY NP ŠUMAVA, UL. 1.MÁJE 260/19, VIMPERK			
místo stavby		investor	
generální projektant		zpracovatel	
 MILOTA Kladno spol. s r.o. Huťská 1557 272 01 Kladno IČO:47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202		TZB-Consult Prague s.r.o.  Ing. Ondřej Žídek J. Seiferta 399 250 65, Libeznice tel.: +420 603 325 759 www.tzb-consult.cz info@tzb-consult.cz	
číslo zakázky -		autorizace	
revize		datum	
-		2016/74	
-		číslo zakázky zpracovatele	
-		odpovědný projektant	
-		ING. ONDŘEJ ŽÍDEK	
-		hlavní inženýr projektu	
-		TOMÁŠ MRAČKO	
-		podpis	
-		vypracoval	
-		JAROSLAV ŠEBEK	
-		podpis	
-		kontroloval	
-		JAROSLAV ŠEBEK	
-		podpis	
schema		stupeň dokumentace	
-		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / PROVÁDĚNÍ STAVBY	
-		kód	
-		DSP / DPS	
-		část	
-		D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
-		stavební objekt	
-		SO-03 NÁHRADNÍ ZDROJ	
-		profesní díl	
-		D.05 - ELEKTROINSTALACE	
-		název přílohy	
-		DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE RH	
datum		měřítko	
01/2017		---	
formát		paré	
2xA4		-	
část		objekt	
D		SO-03	
revize		příloha	
05		05	

RH-3.POLE - dozbrojení

3PEN/N+PE ~ 50Hz 400 V / 230 V TN - C - S

