

MÍSTNOST SERVERU - ŘEZ - NAVRHOVANÝ STAV M 1:50

LEGENDA PROFESÍ:


- ELEKTROINSTALACE
- INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
- VYTÁPĚNÍ
- VZDUCHOTECHNIKA
- PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE V POHLEDU A PRVKY (DVEŘE, OKNA, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY,...)
- PŘESNÁ PŘÍČKOVKA PÓROBETONOVÁ (150x249x599mm) NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTY - LOŽE 1-3MM - Rw 41 dB. EIW 180 min., Rdry = 1,15 m2K/W
- PROSTORY NEJSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

POZNÁMKA


- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ VŠECHNY ROZMĚRY V PROJEKTU!!!








SKLADBA STROPU 1.PP M 1:10



SKLADBA PODLAHY 1.PP M 1:10



název stavby			
STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU SPRÁVY NP ŠUMAVA, UL. 1.MÁJE 260/19, VIMPERK			
místo stavby	investor	-	
generální projektant	zpracovatel	autorizace	
	MILOTA Kladno s.r.o. Hrušská 1557 272 01 Kladno IČO: 47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202		
číslo zakázky	datum	číslo zakázky zpracovatele	odpovědný projektant
-	-	-	ING. JIŘÍ OPAT
revize	datum	hlavní inženýr projektu	podpis
-	-	TOMÁŠ MRAČKO	
-	-	vyraboval	podpis
-	-	TOMÁŠ MRAČKO	
-	-	kontroloval	podpis
-	-	ING. JIŘÍ OPAT	
schema	stupeň dokumentace	kód	DSP / DPS
-	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / PROVÁDĚNÍ STAVBY	-	-
-	část	-	-
-	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ	-	-
-	stavební objekt	-	-
-	SO-02 - SERVER	-	-
-	profesní díl	-	-
-	D.01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	-	-
-	název přílohy	-	-
-	MÍSTNOST SERVERU - ŘEZ - NAVRHOVANÝ STAV	-	-
datum	12/2016	měřítko	1:50
formát	8x A4	paré	-
část	01	díl	01
příloha	01	revize	-
D . SO-02. 01. 14			