

Protokol o určení vnějších vlivů

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Příloha číslo

Vypracovaný komisí Kipu spol. s r.o.
Kamenická 29
170 00 Praha 7

V Praze

Dne 23.3.2018

Předseda HIP: Blanka Lauterbachová

Členové Zástupce VOŠZ a SZŠ: Josef Janata
Technol. kuchyně: Ing. Milena Rotreklová
ZTI: Ing. Jaroslav Sýkora
ESI: Ing. Tomáš Bachtík

Ostatní

Název objektu Revitalizace školní kuchyně, VOŠZ a SZŠ
5. května 51, Praha 4

Podklady Projekty ve stupni pro stavební povolení: stavební, plyn, stravovací provoz,
elektroinstalace
Informace o využití jednotlivých prostor.
Podklady od jednotlivých profesí

Popis objektu Jedná se o stávající objekt školy se školní kuchyní, který bude modernizován.
Toto posouzení je zhotoveno pro potřeby revitalizace školní kuchyně a provozně
souvisejících prostor.

Rozhodnutí

Kuchyně - varna

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

normální

Interval revize (r.): 3

AA 5	AE 4	AJ 1	AP 1	BA 1	BE 4
AB 5	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 1	AH 1	AN 1	AS 1	BD 1	
AM-1-1	AM-5-N	AM-9-1	AM-24-1		
AM-2-1	AM-6-N	AM-21-N	AM-25-1		
AM-3-1	AM-7-N	AM-22-1	AM-31-1		
AM-4-N	AM-8-1	AM-23-1	AM-41-N		

Přípravný potravin

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

normální

Interval revize (r.): 5

AA 5	AE 1	AJ 1	AP 1	BA 1	BE 1
AB 5	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 1	AH 1	AN 1	AS 1	BD 1	
AM-1-1	AM-5-N	AM-9-1	AM-24-1		
AM-2-1	AM-6-N	AM-21-N	AM-25-1		
AM-3-1	AM-7-N	AM-22-1	AM-31-1		
AM-4-N	AM-8-1	AM-23-1	AM-41-N		

Sklady - potravin

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

normální

Interval revize (r.): 5

AA 5	AE 1	AJ 1	AP 1	BA 1	BE 1
AB 5	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 1	AH 1	AN 1	AS 1	BD 1	
AM-1-1	AM-5-N	AM-9-1	AM-24-1		
AM-2-1	AM-6-N	AM-21-N	AM-25-1		
AM-3-1	AM-7-N	AM-22-1	AM-31-1		
AM-4-N	AM-8-1	AM-23-1	AM-41-N		

Vnitřní komunikace a chodby

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

normální

Interval revize (r.): 5

AA 5	AE 1	AJ 1	AP 1	BA 1	BE 1
AB 5	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 1	AH 1	AN 1	AS 1	BD 1	
AM-1-1	AM-5-N	AM-9-1	AM-24-1		
AM-2-1	AM-6-N	AM-21-N	AM-25-1		
AM-3-1	AM-7-N	AM-22-1	AM-31-1		
AM-4-N	AM-8-1	AM-23-1	AM-41-N		

Závěr

Podpisy: